



PREHLÁSENIE K HAVÁRII KOLAPSU VNUTORNEJ STENY

Dňa 8.6. 2023 v Základnej škole Kelč po výkopových prácach došlo ku kolapsu vnútornej nosnej steny v pivničných priestoroch. K dôvodom kolapsu steny bude spracovaný podrobný statický posudok .




Po obhliadke bolo navrhnuté okamžité zaistenie posunu steny, ktoré musí byť zhotovené bezodkladne. Navrhujem úplné uzavretie celého krídla školy vid'. Obrázok A

Druhé krídlo školy je možné používať.

Miestna komunikácia nie je ohrozená, lebo predmetné poškodenie sa nachádza na strane dvora školy.

Ďalší postup sanácie bude navrhnutý v najbližších dňoch.



Obr. A Vyšrafovaná časť musí byť uzavretá

V Trenčíne dňa 9.6.2023

Vypracoval: Ing. Michal Bariš

